



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 0113-2023-11-176/30-11-2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 996/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

I. «Άρθρο 5.5.: Διευκρινίστε μας το σημείο αναφοράς μέτρησης (απόσταση) της στάθμης θορύβου, σε σχέση με το σημείο εγκατάστασης του Πύργου Ψύξης»

Απάντηση: Ο εκπεμπόμενος θόρυβος προσδιορίζεται από το επίπεδο ακουστικής ισχύος (Sound Power Level) το οποίο θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 85 dB μετρημένα σε απόσταση 15 μέτρων από τον πύργο ψύξης.

II. «Άρθρο 6.2.: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης η θερμοκρασία αέρα ξηρού βολβού ορίζεται σε 36,35°C. Διευκρινίστε μας, εάν πρόκειται για λανθασμένη διατύπωση και εάν ναι, ποια είναι η ορθή τιμή (π.χ. 35,6°C)»

Απάντηση: Η θερμοκρασία αέρα ξηρού βολβού είναι η αναγραφόμενη (36.35 °C) και επομένως ισχύει η παράγραφος 6.2 χωρίς καμία μεταβολή.

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο